



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Jarosław
37-500 Jarosław, ul. Elektrowniana 4
tel. (16) 624 60 00, fax (16) 624 60 05

Jarosław, 07.06.2017r.

L.dz. R4/ 3152 /RM/CK/2017

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 45
37-500 Jarosław**

RE Jarosław uzgadnia planowaną przebudowę budynku kotłowni na osiedlu „Za Parkiem” na działkach nr 14772/6, 1475/8, 3632/z uwagami:

Na ścianie budynku kotłowni przeznaczonych do wyburzenia zlokalizowane jest złącze ZK-3 nr 22-23R/08/02. Do złącza wprowadzone są linie kablowe nn 0,4kV:

1. ze stacji transformatorowej „Jarosław 22” kabel YAKY 4x120mm²,
2. ze złącza ZK-3 na budynku nr 4 kabel YAKY 4x120mm²,

Ze względu na rozbiórkę budynku istniejące złącze ZK-3 nr 22-23R/08/02 należy zdemonstrować. Istniejące kable należy wprowadzić do wolnostojącej szafki kablowej typu SK-2xSL2+2xSL00 zlokalizowanej na trasie kabli, poza obrysem budynku przeznaczonego do rozbiórki. Szafka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem podczas prac budowlanych. Po zakończeniu budowy szafkę przenieść i ustawić przy ścianie nowego budynku. W koniecznym przypadku istniejące kable odpowiednio przedłużyć. Nowa trasa kabli po przełożeniu i lokalizacja złączy powinna być uwidoczniiona na projekcie zagospodarowania terenu i opisana w projekcie budowlanym inwestycji. Po wykonaniu docelowym robót związanych ze zmianą lokalizacji szafki, kable należy zinventaryzować geodezyjnie. Prace należy zlecić uprawnionemu wykonawcy i wykonać pod nadzorem pracownika RE Jarosław. Wykonanie etapowych prac należy zgłosić do RE w Jarosławiu, przedkładając dokumentację powykonawczą.

Koszty przełożenia w całości pokryje Wnioskodawca.

z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Jarosław
Dyrektor
Dariusz Jędruszcak

Otrzymują:

1 – adresat

2 - a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów